

Beredskabsplan for Tørresø Strands Vandværk.

Udarbejdet 2014.12.08. af:

Formand Nels Birkenfeldt & Driftsansvarlig Peter H. Jensen.

Beredskab for vandforsyning i Nordfyns Kommune

Navn		Telefon
Beredskabet i Nordfyns Kommune	Beredskabschef	64 82 81 25
	Jan Jessen	51 27 50 31
	Vagthavende indsatsleder	20 63 08 91
Embedslægerne Syddanmark		72 22 79 50
		70 22 02 69 (døgnvagt)
Arla – tankvogn	Tankvogn må bruges til drikkevand	76 22 34 69
		76 22 34 45
Alarmcentral		112
Politi		114
Nordfyns Kommune	Teknik og Miljø	64 82 81 00
	Jacob P. Andersen (chef)	64 82 81 10
	Janna Nicolaisen	64 82 81 08

HUSK:

Falcks tankbiler må kun levere vand til husdyr. Vandet må ikke komme i kontakt med vandværkets ledningsnet.

Intern alarmeringsliste

Angiv i rækkefølge, hvem beredskabet skal henvende sig til.

Rolle	Navn	Telefonnummer
Formand	Navn Nels Birkenfeldt.	Tlf.: +45 66172121 Mobil: +45 40302893
Vandværkspasser	Navn Peter H. Jensen.	Tlf.: +45 64871297 Mobil: +45 30662197
Næstformand	Navn Henrik Lehn.	Tlf.: +45 66180243 Mobil: +45 22724000
Kasserer	Navn Ole Klok.	Tlf.: +45 66139877 Mobil: +45 23448552
Sekretær	Navn Niels Peder Aalund.	Tlf.: +45 66182096 Mobil: +45 40161825
Bestyrelsesmedlem	Navn Carl Aage Clausen.	Tlf.: Mobil: +45 50713040
Nabovandværk	Nordfyns Vandværk. Kontaktperson: Mogens Staugaard.	Tlf.: +45 64871489 Mobil: +45 21225001

Telefonliste vedr. drift, vedligeholdelse og teknisk support

Område	Navn	Telefonnummer
Ledninger	Peter H. Jensen.	+45 64871297 +45 30662197
VVS installatør	Peter H. Jensen.	+45 64871297 +45 30662197
Laboratoriet	Erofins Miljø.	+45 70224266
Entreprenør/gravearbejde	Peter H. Jensen.	+45 64871297 +45 30662197
Teknisk rådgiver	Peter H. Jensen & Rambøll	+45 64871297 +45 30662197

Beskrivelse af anlægget:

Trykfilteranlæg (2 x TF14). Automatisk returskyl efter måler. 3 x rentvandspumper fra ca. 80 m³ rentvandsbeholder.

Tegning af anlægget:

Ikke relevant.

Boringer:

3 stk. Tegninger over placeringer ligger digitalt på GeoGiskort på vandværkets hjemmeside. Kan også søges i LER registeret.

Ledningsnet:

Tegninger over placeringer i terræn ligger digitalt på GeoGiskort på vandværkets hjemmeside. Kan også søges i LER registeret.

Prøvetagningssteder:

Er der prøvetagningshaner på boringerne

Ja.

Hvor kan der udtages prøver på vandværket

Før forfilter . Ved afgang forfilter. Ved afgang efterfilter før rentvandstank, samt afgang vandværk.

Hvor på ledningsnettet er der egnede prøveudtagningssteder

Ved helårsbeboelser bl. Sitkavænget 30, 5450 Otterup.

Sikring af anlægget:

Hvad er låst, og hvem har nøgler

Vandværkets område, samt boringerne.

Det er kun de mennesker der har noget at gøre med vandværket der har adgang til dette.

Nødstrømsforsyning.

Vandværkets styring er lavet således at der kan påsættes et nødstrømsanlæg via et stik udvendigt på vandværksbygningen og slås over indvendigt på el-tavlen.

Alarmsystemer:

Indbrudsalarm, instruks for aktivering og inaktivering
Beskrivelser af eventuelle driftsalarmer.

Der er kun alarmer på vandværksdriften incl. driften af de 3 boringer.

Nødforbindelse:

Har vandværket en nødfobindelse til et nabovandværk
Hvem har ansvaret for at skylle og åbne nødforbindelsen

Nej.

Kogeanbefaling:

I tilfælde af kogeanbefaling:

Hvem husstandsomdeler

Hvem kan printe meddelelser

Bestyrelsen i samarbejde med driftsansvarlig (Peter H. Jensen).

Følsomme forbruger

Ingen.