

Tørresø Strands Vandværk
Skibhusvej 88
5000 Odense C
Att.: Nels Birkenfeldt

Rapportnr.: AR-19-CA-00849575-01
Batchnr.: EUDKVE-00849575
Kundenr.: CA0005824
Modt. dato: 16.07.2019

Analyserapport

Prøvested: Tørresø Strands Vandværk - Hybenvej 22, taphane - 82326 - / 4471001393
Udtagningsadresse: Hybenvej 22, 5450 Otterup
Prøvetype: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning: 16.07.2019 kl. 11:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BS1
Analyseperiode: 16.07.2019 - 30.07.2019

Prøvemærke: Afg vv

Lab prøvenr:	83299258	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	⊘ Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chloridazon, desphenyl-	0.31	! µg/l	0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30	
Chloridazon, methyl-desphenyl-	0.044	µg/l	0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30	
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l	0.01	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30	
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A	
Prøvetagning uden flush	Udført				DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)


Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 524 af 1. maj 2019.

Kopi til:

Nordfyns Kommune , Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense
Tørresø Strands Vandværk , Peter H. Jensen, Skibhusvej 88, 5000 Odense C

30.07.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Peter Møller
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 524 af 1. maj 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.