



TØRRESØ STRANDS VANDVÆRK
v/ Nels Birkenfeldt
CVR: 34243514

Teknik, Erhverv og Kultur

Natur og Miljø

06. juni 2019

Sagsnummer
S2017-31897

Dokument nr.
D2019-11231

Cpr./CVR-nr./Ejd.nr.
5456

Nordfyns Kommune

Østergade 23
5400 Børgense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse

Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Åbningstid

Mandag	kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag	kl. 09.00 - 15.00
Onsdag	kl. 09.00 - 15.00
Torsdag	kl. 09.00 - 17.00
Freitag	kl. 09.00 - 13.00

Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra "Borger.dk" eller "Virk.dk".

www.nordfynskommune.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tina Wrøbel
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk

Påbud om forbedret vandkvalitet

1. Påbud:

Nordfyns Kommune har den 20. maj 2019 varslet og begrundet et påbud om forbedring af vandkvaliteten, så de højst tilladelige værdier for desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon jf. drikkevandsbekendtgørelsen¹ kan overholdes.

I varslet var der givet en afgørelse om dispensation fra drikkevandskvalitetskravet for desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon.

I brevet blev der givet en frist på 14 dage til at indsende eventuelle bemærkninger. Der er ikke modtaget nogen bemærkninger til det varslede påbud, som hermed gives som et endeligt påbud:

Vandkvaliteten skal forbedres, så den højst tilladelige værdi på 0,1 µg/l, for desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon ved forbrugers taphane kan overholdes.

De nødvendige udbedrende foranstaltninger skal være foretaget og indkørt, så de højst tilladelige værdier er overholdt senest den 1. juni 2022.

Vandværket skal orientere forbrugerne om drikkevandets indhold af pesticider og nedbrydningsprodukter i forbindelse med den generelle information til forbrugerne.

Påbuddet gives med hjemmel i § 62 i vandforsyningsloven².

Klagevejledning

Tørresø Strands Vandværk eller enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald kan klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet over kommunens afgørelse efter Vandforsyningslovens § 75.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

I klager via Klageportalen som ligger på www.naevneneshus.dk. Her skal I vælge at indgive klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageportalen findes også på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen videresendes automatisk gennem Klageportalen til Nordfyns Kommune.

En klage er modtaget, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune i Klageportalen. Når I klager skal privatpersoner betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer betaler 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

¹ Drikkevandsbekendtgørelse nr. 524 af 1. maj 2019

² Lov om vandforsyning nr. 118 af 22. februar 2018

En klage der kommer uden om Klageportalen skal Miljø- og Fødevarerklagenævnet som udgangspunkt afvise, hvis der ikke er særlige grunde.

Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet ansøgning til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen sender ansøgningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som afgør om ansøgningen kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden seks måneder efter at afgørelsen er meddelt (Vandforsyningsloven § 81).

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Thomas Hammershøj Alnor

Miljøogsagsbehandler
Direkte tlf. 51 32 42 73
talnor@nordfynskommune.dk