

# **Tørresø Strands Vandværk**

**Ordinær Generalforsamling den 31. marts 2022**

**Fremmødte deltagere 22 stemmeberettigede.**

## **Punkt 1, valg af dirigent**

Bestyrelsen foreslog Niels Peder Aalund, det blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

## **Punkt 2, formandens beretning**

Formanden bød velkommen og redegjorde for værkets tilstand, at den løbende vedligeholdelse er sat i bero for at spare op til den kommende linjeføring, udskiftning af brønde og stikledninger. Der har ikke været brud på værkets ledninger siden 2018. Der er i øjeblikket 694 forbrugere tilknyttet TSV.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 7 møder.

TSV har i 2021 udpumpet 21.147 m<sup>3</sup> (2020: 21.852 m<sup>3</sup>) og solgt 19.615 (2020: 20.440 m<sup>3</sup>) vand i h.t. aflæsningerne, vores spild er dermed under 10% og vi skal dermed ikke betale strafafgift modsat tidligere år.

Boring 132 der ligger i marken på Hotelvej har et højt indhold af desphenyl-cloridazon og har været taget ud af drift siden efteråret. Indholdet af desphenyl-cloridazon i afgang vandværk har siden været under grænseværdien. I højsæsonen er værket nød til at benytte boring 132 på grund af risiko for indtrængning af saltvand i den boring der ligger tættest på kysten, hvis der pumpes yderligere op fra denne.

Ifølge sundhedsstyrelsen er der ingen sundhedsmæssig risiko ved at benytte og drikke værkets vand. De løbende målinger udviser en svagt faldende tendens.

For at fremskaffe rent drikkevand til vores vandværks forbrugere har TSV været i dialog med Nordfyns Vandværk (NV). Desværre kunne der ikke opnås enighed om rimelige økonomiske vilkår for TSV's forbrugere. Omkostningerne ved tilslutning til NV formodes at være ca. 3,7 mill. Derfor har TSV fundet en løsning hvor der føres en linie over til Hasmark vandværk. Denne linje forventes at koste ca. 1,8 mill. Der er dog stadig et par udestående punkter der skal løses omkring linjen til Hasmark.

Fristen (dispensation) fra Nordfyns Kommune for at forsyne forbrugerne med rent drikkevand udløber den 1. juni 2022.

Opfordring til medlemmer om at oplyse mail og mobilnummer til administrator.

### **Punkt 3, det reviderede regnskab fremlægges**

Alle deltagere fik udleveret kopi af regnskabet ved ankomst, regnskabet har været offentliggjort på værkets hjemmeside i god tid inden generalforsamlingen. Camilla fra Otterup Vandværk, der forestår TSV's administration og bogføring, gennemgik regnskabet.

Der var spørgsmål til begrebet "overdækning" som blev besvaret.

Regnskabet blev vedtaget

### **Punkt 4, fremlæggelse af budget for 2023**

Camilla fra Otterup Vandværk gennemgik budget for 2023 og de følgende år. Priserne budgetteres uændrede de kommende år.

### **Punkt 5, behandling af indkomne forslag**

Der var ingen indkomne forslag inden fristen, men der var opfordring til at bestyrelsen mindede om fristen fremover. Bestyrelsen vil undersøge om det er muligt på en enkel måde. Der var dog ingen konkrete forslag der var faldet for fristen

### **Punkt 6, valg til bestyrelsen**

Ordinært valg af 2 medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant.

På valg var Carl Aage Clausen og Gary Lindberg, begge modtog genvalg.

Som suppleant blev Helle Vestergaard genvalgt.

### **Punkt 7, valg af revisor**

MS Revision fortsætter som revisor

Ib Haug blev genvalgt som intern revisor

### **Punkt 8, eventuelt**

Der var spørgsmål til hvorfor TSV ikke samarbejdede med Vandcenter Syd, bestyrelsen redegjorde for et afholdt møde med Vandcenter Syd. Konklusionen er at hvis TSV ophører (lukker) har de forsyningspligten, men de kan ikke indgå et samarbejde.

Der var en del spørgsmål til hvorfor TSV ikke samarbejdede med Nordfyns vandværk. Bestyrelsen redegjorde for at den ikke synes det var økonomisk ansvarligt. Der var mødt et bestyrelsesmedlem op fra NV (med fuldmagt fra en andelshaver), der bestred

at omkostningerne for TSV forbrugere ville være ca. 3,7 mill., han fremhævede at det kun ville koste 130 kr. i bidrag om året.

For en god ordens skyld så ser regnestykket således ud. 694 forbrugere af 130 kr. årligt i 30 år (forventet levetid på ledning) = 2,7 mill. Hertil skal lægges nedgravning af ledning til ca. 1,0 – 1,2 mill. Så bestyrelsen fastholder at omkostningerne ved at tilslutte sig NV vil være en del større end løsningen med en linjeførsel til Hasmark, der forventes at koste ca. 1,8 mill.


Derudover fremhævede bestyrelsen at linjen til Hasmark også løser et kommende myndighedskrav om etablering af nødforsyningsmulighed, hvilken linjen til NV ikke gør.

Der blev spurgt til hvornår den mest forurenede boring (132) skal i drift hvis ikke den nye linje er etableret, bestyrelsen svarede at det ville være omkring 1. juli.

En forbruger efterspurgte løbende information på den nye linje og andet relevant nyt. Bestyrelsen vil løbende offentliggøre nyt på hjemmesiden.


Referent:

6-4-22



Bjarne Pedersen

Dirigent:



Niels Peder Aalund